

Bảng PL1.1: KẾT QUẢ QUAN TRẮC QUÝ 1/2025



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH

DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.04.3087

**KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT**

10/04/2025
Trang/Page: 1/5

Đơn vị yêu cầu/ Customer

: CÔNG TY TNHH BROTEX VIỆT NAM

Địa điểm lấy mẫu/ Sampling location

: NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI MÀU BROTEX VIỆT NAM – KHU B, C

Địa chỉ/ Address

: Lô số 48, 49, 50 và lô số 51, 52 KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu; phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng và đường D15 phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Ngày lấy (nhận) mẫu/ Sampling (receiving) date : 02/04/2025

Ngày thử nghiệm/ Date of testing

: 03/04/2025 – 09/04/2025

Kết quả thử nghiệm/ Testing results

: Xem trang tiếp theo

Phụ trách phòng thử nghiệm
The officer is in charge of the laboratory

Ths. Huỳnh Ngọc Thúy

P. Giám đốc
Vice Director

Dương Hoàng Thành

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo /Test results in this test report are only valid for the testing sample at the time of measurement.

Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh /This result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

M01-QT7.8

BH/SD.02/01

Ngày BH: 12/04/2019

HÌNH

CHI NHÁNH NINH THUẬN

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Xã Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

huynh.vimcerts241@gmail.com

http://duonghuynhenv.vn



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.04.3087

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

10/04/2025
Trang/Page: 2/5

ại mẫu/ Type of sample	: Tiếng ồn & độ rung
hiệu mẫu/ Mark of sample	: KX.040201 – Từ các máy phát điện dự phòng tại khu B KX.040202 – Từ hoạt động các thiết bị xử lý nước thải khu hệ thống xử lý nước thải, công suất 750 m ³ /ngày.đêm tại khu B KX.040203 – Từ hoạt động các thiết bị xử lý nước cấp khu hệ thống xử lý nước cấp tại khu B KX.040204 – Các máy phát điện dự phòng tại khu C

T lo	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Kết quả Result				QCVN 26:2010/ BTNMT	QCVN 27:2010/ BTNMT
				KX.040201	KX.040202	KX.040203	KX.040204		
1	Độ ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018(*)	81,7	83,1	84,0	61,2	≤70	-
2	Độ rung	dB	TCVN 6963:2001(*)	41,2	46,1	29,7	32,0	-	≤70

chú/ Note

Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.
Không phát hiện/ Not detected. MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample at the time of measurement.

Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

01-QT7.8

BH/SD:02/01

Ngày BH: 12/04/2019

LIÊN

CHI NHÁNH NINH THUẬN

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Vườn Lái, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM * Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,

Vườn Lái, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM * Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

5 262

duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

ynh.vimcerts241@gmail.com

http://duonghuynhenv.vn



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.04.3087

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

10/04/2025
Trang/Page:3/5

Loại mẫu/ Type of sample	Nước thải
Hiệu mẫu/ Mark of sample	NT.040209 – Sau hệ thống xử lý nước thải, công suất 750 m ³ /ngày đêm (X=1230 731; Y=592 291)
Phương pháp lấy mẫu/ Sampling method	TCVN 6663-3:2016, TCVN 5999:1995, TCVN 6663-1:2011, TCVN 8880:2011

Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Phương pháp thử Test method	Kết quả Result	QCVN 40:2011/ BTNMT, CỘT B
pH	--	TCVN 6492:2011(*)	6,78	5,5 – 9
TSS	mg/L	TCVN 6625:2000(*)	33	100
BOD ₅	mg/L	TCVN 6001-1:2021(*)	28	50
COD	mg/L	SMEWW 5220C:2023(*)	67	150
NH ₄ ⁺ _N	mg/L	TCVN 6179-1:1996(*)	2,59	10
Tổng Photpho	mg/L	TCVN 6202:2008(*)	1,12	6
Tổng Nitơ	mg/L	TCVN 6638:2000(*)	16,8	40
Dầu, mỡ động thực vật	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023(*)	KPH (MDL=1,0)	-
Coliforms	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023(*)	2,400	5.000

Chú/ Note:

*Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE
không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit

Kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo /Test results in this test report are only valid for the testing sample at the time of measurement.

Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

01-QT7.8

BH/SD 02/01

Ngày BH: 12/04/2019

INH

CHI NHÁNH NINH THUẬN

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
262 duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
inh.vimcerts241@gmail.com

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
http://duonghuynhenv.vn



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.04.3087

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

10/04/2025
Trang/Page: 4/5

mẫu/ Type of sample	Tiếng ồn & độ rung
hiệu mẫu/ Mark of sample	KL.040201 – Xưởng sản xuất B – 17 KL.040202 – Xưởng sản xuất B – A KL.040203 – Xưởng sản xuất B – B KL.040204 – Xưởng sản xuất B – C KL.040205 – Xưởng sản xuất B – D

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH

Thông số Parameters	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method
Độ ồn	QCVN 24:2016/BYT	QCVN 24:2016/BYT
Độ rung	TCVN 6963:2001	TCVN 6963:2001

KẾT QUẢ ĐO CÁC YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Kết quả Result					QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 27:2010/ BTNTMT
		KL.040201	KL.040202	KL.040203	KL.040204	KL.040205		
Độ ồn ^(b)	dBA	80,7	84,5	84,9	85,0	84,7	≤85	-
Độ rung ^(*)	dB	32,1	41,2	43,6	47,2	39,1	-	≤70

Việc lấy mẫu và phân tích đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.
Chỉ tiêu được công nhận theo QĐ 6686/SYT-NVY.
Không phát hiện/ Not detected. MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit.

ic kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo/ Test results in this test report are only valid for the testing sample at the time of measurement.

không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh/ This result shall not produced, partly or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

II-QT7.8

BH/SD 02/01

Ngày BH: 12/04/2019

INH

CHI NHÁNH NINH THUẬN

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ước Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
Ước Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
; 262
vinh.vimcerts241@gmail.com

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com
http://duonghuynhenv.vn



CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH
DUONG HUYNH ENVIRONMENT COMPANY LIMITED



Số/No: 25.04.3087

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

10/04/2025
Trang/Page: 5/5

Nơi lấy mẫu/ Type of sample

Tiếng ồn & độ rung

Điểm lấy mẫu/ Mark of sample

KL.040206 – Xưởng sản xuất B – E
KL.040207 – Xưởng sản xuất C – A
KL.040208 – Xưởng sản xuất C – B
KL.040209 – Xưởng sản xuất C – C
KL.040210 – Xưởng sản xuất C – D

PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH

TT No	Thông số Parameters	Phương pháp lấy mẫu Sampling method	Phương pháp thử Test method
1	Độ ồn	QCVN 24:2016/BYT	QCVN 24:2016/BYT
2	Độ rung	QCVN 6963:2001/BTNMT	QCVN 6963:2001/BTNMT

KẾT QUẢ ĐO CÁC YẾU TỐ TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

TT No	Thông số Parameters	Đơn vị tính Unit	Kết quả Result					QCVN 24:2016/ BYT	QCVN 27:2010/ BTNMT
			KL.040206	KL.040207	KL.040208	KL.040209	KL.040210		
1	Độ ồn ^(b)	dBA	83,2	83,9	83,1	84,1	84,3	≤85	-
2	Độ rung ^(*)	dB	40,1	40,1	37,2	33,7	41,0	-	≤70

Ghi chú/ Note:

(*) Phương pháp đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường công nhận/ Method is accredited by MONRE.

(b) Chỉ tiêu được công nhận theo QĐ 6686 SYT-NVY.

KPH: không phát hiện/ Not detected; MDL: giới hạn phát hiện của phương pháp/ Method detection limit

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích và tại thời điểm đo./Test results in this test report are only valid for the testing sample and at the time of measurement..

2. Không được sao chép kết quả này, một phần hay toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty TNHH Môi trường Dương Huỳnh./This result shall not be reproduced, party or fully, unless written approval of Duong Huynh Environment Co., LTD.

BM01-QT7.8

BH/SD 02/01

Ngày BH: 12/04/2019

Ở CHÍNH

15A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp.HCM
27/5A Vườn Lài, P. An Phú Đông, Q.12, Tp. HCM
9 825 262
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH NINH THUẬN

Số 73, Trương Định, P. Phước Mỹ,
Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Số 5, Ngõ 5/102, Hoàng Quốc Việt, Tổ 23,
P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
duonghuynh.vimcerts241@gmail.com

http://duonghuynhenv.vn